

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTUMoc przyłączeniowa obiektu: $P_p = 190 \text{ kW}$ **Przyłącza****1. Przyłącze I**

Miejsce przyłączenia	Złącze kablowe Z-22		
Moc przyłączeniowa	$P_p = 120 \text{ kW}$	Grupa przyłączeniowa	IV
Minimalna moc umowna		Maksymalna moc umowna	$P_{u \max} = 120 \text{ kW}$
Miejsce dostarczenia energii	Zaciski kabla WLZ YAKY 4x120mm ² ze złącza Z-22		
Zabezpieczenia po stronie OSD	3x200 A	Zabezpieczenie po stronie Klienta	zwory
przy $\text{tg } \varphi = 0,93$			

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Przekładniki	Przekładnia	Ilość	Typ	Moc	Rok leg.	Miejsce zainstalowania	Własność
Prądowe		3				rozdzielnia Gł. klienta	STOEN
Mnożna układu pomiarowego = iloczynowi przekładni prądowej i napięciowej zainstalowanych przekładników							X40
	Typ			Ilość	rok.leg	miejsce zainst.	własność
	Licznik 4 C 52 adp			1		tablica pomiar. w rozd. n.n. odbiorcy	STOEN
	Licznik 4 C 52 abd			1		tablica pomiar. w rozd. n.n. odbiorcy	

W ww. układzie pomiarowym znajdują się ponadto: listwa s-ka, sygnalizacja obecności napięcia oraz zabezpieczenie obwodów napięciowych.

Przyłącze II

Miejsce przyłączenia	Złącze kablowe Z-22		
Moc przyłączeniowa	$P_p = 120 \text{ kW}$	Grupa przyłączeniowa	IV
Minimalna moc umowna		Maksymalna moc umowna	$P_{u \max} = 120 \text{ kW}$
Miejsce dostarczenia energii	Zaciski kabla WLZ YAKY 4x120mm ² ze złącza Z-22		
Zabezpieczenia po stronie OSD	3x200 A	Zabezpieczenie po stronie Klienta	zwory
przy tg $\varphi = 0,93$			

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Przekładniki	Przekładnia	Ilość	Typ	Moc	Rok leg.	Miejsce zainstalowania	Własność
Prądowe		---	----	----	---	-----	
Mnożna układu pomiarowego = iloczynowi przekładni prądowej i napięciowej zainstalowanych przekładników							
	Typ			ilość	rok leg.	miejsce zainst.	własność
	Licznik C 52			1		tablica pom. w rozdz. n.n odbiorcy	STOEN

W ww. układzie pomiarowym znajdują się ponadto: listwa s-ka, sygnalizacja obecności napięcia oraz zabezpieczenie obwodów napięciowych.

Przyłącze III

Miejsce przyłączenia	Złącze kablowe Z-22		
Moc przyłączeniowa	$P_p = 120 \text{ kW}$	Grupa przyłączeniowa	IV
Minimalna moc umowna		Maksymalna moc umowna	$P_{u \max} = 120 \text{ kW}$
Miejsce dostarczenia energii	Zaciski kabla WLZ YAKY 4x120mm ² ze złącza Z-22		
Zabezpieczenia po stronie OSD	3x200 A	Zabezpieczenie po stronie Klienta	zwory
przy $\text{tg } \varphi = 0,93$			

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Przekładniki	Przekładnia	Ilość	Typ	Moc	Rok leg.	Miejsce zainstalowania	Własność
Prądowe	100 / 5A	3				rozdzielnia n.n. odbiorcy	
Mnożna układu pomiarowego = iloczynowi przekładni prądowej i napięciowej zainstalowanych przekładników							X20
	Typ			Ilość	rok leg.	miejsce zainst.	własność
	Licznik 4 C 52 adp			1		tablica pom. w rozd. n.n. odbiorcy	STOEN
	Licznik 4 C 52 abd			1		tablica pom. w rozd. n.n. odbiorcy	

W ww. układzie pomiarowym znajdują się ponadto: listwa s-ka, sygnalizacja obecności napięcia oraz zabezpieczenie obwodów napięciowych

Przyłącze IV

Miejsce przyłączenia	Złącze kablowe Z-22		
Moc przyłączeniowa	$P_p = 120 \text{ kW}$	Grupa przyłączeniowa	IV
Minimalna moc umowna		Maksymalna moc umowna	$P_{u \text{ max}} = 120 \text{ kW}$
Miejsce dostarczenia energii	Zaciski kabla WLZ YAKY 4x120mm ² ze złącza Z-22		
Zabezpieczenia po stronie OSD	3x200 A	Zabezpieczenie po stronie Klienta	zwory
przy tg $\varphi = 0,93$			

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Przekładniki	Przekładnia	Ilość	Typ	Moc	Rok leg.	Miejsce zainstalowania	Własność
Prądowe	600 / 5A	3	---	5 VA	07	rozdzielnia nn klienta	klienta
Mnożna układu pomiarowego = iloczynowi przekładni prądowej i napięciowe zainstalowanych przekładników							X120
	Typ			Ilość	rok. leg.	miejsce zainst.	własność
	Licznik A – 1350			1	2008	rozdzielnia nn klienta	RWE Stoen Operator

W ww. układzie pomiarowym znajdują się ponadto: listwa s-ka, sygnalizacja obecności napięcia oraz zabezpieczenie obwodów napięciowych

CHARAKTERYSTYKA POBORU MOCY

1. Przyłącza

1.1 Przyłącze I

Moc umowna	$P_u = 120 \text{ kW}$	Grupa taryfowa	C 21
------------	------------------------	----------------	------

1.2 Przyłącze II

Moc umowna	$P_u = 20 \text{ kW}$	Grupa taryfowa	C 11
------------	-----------------------	----------------	------

1.2 Przyłącze III

Moc umowna	$P_u = 50 \text{ kW}$	Grupa taryfowa	C 21
------------	-----------------------	----------------	------

1.2 Przyłącze IV

Moc umowna	$P_u = 120 \text{ kW}$	Grupa taryfowa	C 21
------------	------------------------	----------------	------